



Comune di Sant'Angelo a Cupolo

Provincia di Benevento

Via P. Nenni n. 3 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo - Sito Web: www.comunesantangelo.it -

In data 18 maggio 2011 nella la sede comunale, a valle di sopraluogo eseguito presso la cabina elettrica prefabbricato sita in prossimità del cimitero della Località Pastene, sono presenti per il Comune il Sindaco geom. Fabrizio D'Orta e il geom. Nicola Maioli, responsabile del Settore Tecnico, per l'Enel l'Ing. Antonio Castelluzzo, responsabile dell'unità operativa di Benevento.

L'Ing. Castelluzzo fa presente che la cabina elettrica suddetta necessita di urgenti lavori di manutenzione perché è interessata da abbondanti infiltrazioni d'acqua che inficiano il regolare funzionamento del servizio elettrico in quanto l'umidità ivi presente causa perdita di isolamento dei componenti installati;

Visto l'approssimarsi del periodo estivo con conseguente aumento del tasso di umidità in detta cabina e quindi anche del rischio di guasti improvvisi, l'Enel ha deciso di eseguire immediatamente la manutenzione di detta cabina.

L'intervento è suddiviso nelle seguenti fasi:

1. Rimozione della cabina elettrica prefabbricata esistente e appoggio provvisorio della stessa in altro punto;
2. Manutenzione del sito di appoggio di detta cabina nonché realizzazione di relativo drenaggio;
3. Ricollocazione della cabina elettrica prefabbricata sul suddetto sito.

I rappresentanti del Comune fanno presente che attualmente la cabina insiste sull'imbocco di una vecchia strada comunale in disuso e che il Comune prevede di riaprire la stessa per soddisfare le richieste avanzate dai proprietari dei fondi limitrofi; pertanto si richiede all'Enel di sospendere i lavori di manutenzione.


Il rappresentante dell'Enel a sua volta fa presente che lo stato della cabina non consente di rinviare la manutenzione della stessa e pertanto propone, nelle more della formalizzazione

delle richieste necessarie, di eseguire solo la prima fase dei lavori rendendosi disponibile ad una nuova localizzazione a patto che il nuovo sito sia idoneo non solo a soddisfare l'esigenze del Comune ma anche quelle degli impianti Enel.

Visto che la cabina in parola è a servizio del territorio comunale circostante e che il peggiorare del servizio elettrico influirebbe negativamente sullo stesso, tenuto conto dell'urgenza di intervenire sulla stessa si decide di eseguire solo la prima fase della manutenzione prevista dall'Enel.

Nelle more della definizione del sito finale nonché della formalizzazione di detta decisione (stipula atto di cessione in uso del nuovo sito), tenuto conto che non è opportuno rinviare l'intervento previsto dall'Enel, che nulla osta ad appoggiare provvisoriamente la cabina elettrica prefabbricata in adiacenza del muro di cinta del cimitero, si stabilisce di appoggiare provvisoriamente detta cabina in adiacenza al muro di cinta del cimitero, sempre su suolo comunale.

Le parti rinviando a successivo sopralluogo la definizione del sito finale per avviare le procedure di cessione in uso della nuova area.



The image shows three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most legible, appearing to read 'John Dato'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and appears to read 'John Dato'.